

Rapport Nr 25374080

Uppdragsgivare

Karlshamn Energi Vatten AB

Dricksvatten

Prinsgatan 45

374 23 KARLSHAMN

Avser

Dricksvattenkontroll

Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Långasjön VV egen ledn.
Provplats : K15
Analysomfattning : Mikrobiologisk ospolat

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-09-16	Ankomstdatum	: 2025-09-16
Provtagningsstidpunkt	: 1200	Ankomststidpunkt	: 2050
Temperatur vid provtagning	: 20.2 °C	Temperatur vid ankomst	: 7 °C
Provets märkning	: K15	Ansättningsdatum	: 2025-09-16
Provtagare	: AH		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		
Fakturareferens	: 222		
Smak, fältmätning	: -		
Projektkod	: VV		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS028212-1/94 MF	Aktinomyceter	< 10		cfu/100ml
SS-EN ISO 6222:1999 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	< 10		cfu/ml
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	< 1		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/100ml
SS028192-1	Jäst	< 10		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35 °C	< 1		cfu/100ml
SS028192-1	Mikrosvamp 25 °C	< 10		cfu/100ml
SS028192-1	Mögelsvamp	< 10		cfu/100ml
SS-EN ISO 14189:2016	Pres Clostridium perfringens	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare.

Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.

Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.

För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Kontrollwiki SLV).

(forts.)

Rapport Nr 25374080

Uppdragsgivare

Karlshamn Energi Vatten AB
Dricksvatten

Prinsgatan 45
374 23 KARLSHAMN

Avser

Dricksvattenkontroll
Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Långasjön VV egen ledn.
Provplats : K15
Analysomfattning : Mikrobiologisk ospolat

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-09-16	Ankomstdatum	: 2025-09-16
Provtagningsstidpunkt	: 1200	Ankomsttidpunkt	: 2050
Temperatur vid provtagning	: 20.2 °C	Temperatur vid ankomst	: 7 °C
Provets märkning	: K15	Ansättningsdatum	: 2025-09-16
Provtagare	: AH		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		
Fakturareferens	: 222		
Smak, fältmätning	: -		
Projektkod	: VV		

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3 dygn, ej påvisade.

Linköping 2025-09-24

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 1916 7049 6426 5996

Kopia sänds till

johanna.johansson@karlshamnenergi.se
helene.a.rehn@karlshamnenergi.se